



UNIVERZITET U NIŠU
MAŠINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
LABORATORIJA ZA HIDRAULIČKA I PNEUMATIČKA ISPITIVANJA
18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14, tel/faks 018/588-199
tel. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - rukovodilac Zavoda
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. 612-22-13/2016

Naziv ispitivanja: Ispitivanje cevne armature

Naziv proizvoda: Kuglasti ventil
Tip ventila: KPS
Naziv proizvođača: "Ferro"- Poljska
Nazivne dimenzije: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4".
Nazivni pritisak (bar): PN16
Priključak: Unutrašnji navoj
Materijal: Mesing
Namena: Za snabdevanje pitkom vodom.

Naručilac ispitivanja: "FERRO" S.A. Przemyslowa N.7
32050 SKAWIA - POLAND


Podaci o ispitivanju: Izvršeno ispitivanje zaptivenosti i čvrstoće pritiskom prema standardu SRPS EN 1074-1,2 Armature za snabdevanje vodom- Pogodnost za upotrebu i odgovarajuća ispitivanja za verifikaciju – Deo 1: Opšti zahtevi, Deo 2: Zaporne armature

Rezultati ispitivanja: Navedena cevna armatura, datih nazivnih mera, zadovoljava ispitne pritiske bez pojave deformacija i procurivanja.

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke. Ovaj izveštaj o ispitivanju se sme umnožavati isključivo u celini.


Niš, 05.02.2016. god.

Rukovodilac
ispitivanja


dr Živan Spasić, docent



Rukovodilac
Zavoda za mašinsko inženjerstvo


dr Predrag Janković, vanr.prof.