



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



2. OBIM I METODE ISPITIVANJA

Karakteristike dostavljenog uzorka termofluida FPE – E – koncentrata , ispitane su prema sledećim standardima :

- JUS H.Z8.056/1984 - Ispitivanje antifrizna . Određivanje korozije u staklenom aparatu..
JUS H.Z8.057/1984 - Ispitivanje antifrizna .Određivanje sklonosti stvaranja pene .

3. REZULTATI ISPITIVANJA

- 3.1 Rezultati ispitivanja mešavine termofluida FPE-E- koncentrata i destilisane vode sa tačkom mržnjenja -18 °C

Karakteristike	Rezultati ispitivanja
Penušanje , zapremina pene (cm ³)	20
Penušanje , stabilnost pene (s)	1

- 3.2 Rezultati ispitivanja mešavine termofluida FPE –E-koncentrata i korozione vode sa tačkom mržnjenja -18°C

Upotrebljeni metal	Gubitak težine etalon pločica (mg)
Bakar	0
Lem	0
Mesing	0
Čelik	1
Sivi liv	0
Aluminijum	1

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak.Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika Laboratorije.Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za drvo i sintetičke materijale.

Rukovodilac ispitivanja

Stevan Zotović
Stevan Zotović ,dipl.ing.

Tehnički rukovodilac Laboratorije 05

Jelena Smiljanić
Jelena Smiljanić,dipl.ing.

Akreditovana Laboratorija za ispitivanje br. 05 na osnovu rešenja JUAT-a br. 01-113

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. OP94/05-1

Strana 3 od 3



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za drvo i sintetičke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. OP 94/05-1

Predmet ispitivanja: Termofluid FPE-E – koncentrat
Naručilac: AURORA d.o.o. Lučani
32 240 Lučani ,ul.JA br. 1
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Zahtev broj 416-4090/980 od 12.12.2005.
Sadržaj: Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:



Direktor IMS-a

Božo Đurić
Božo Đurić , dipl.ing.

Beograd, Decembar 2005. godine



1. OPŠTI PODACI

- 1.1 NARUČILAC: AURORA d.o.o. Lučani
32 240 Lučani ,ul.JA br. 1
- 1.2 VRSTA PROIZVODA: Termofluid FPE-E-konzentrat
- 1.3 PROIZVOĐAČ: AURORA d.o.o. Lučani
32 240 Lučani , ul.JA br. 1
- 1.4 DATUM PRIJEMA UZORKA U LABORATORIJU: Naručilac je doneo uzorak u Institut
dana 13.12.2005 god (Zapisnik o prijemu
Uzorka br.208 od 13.12.2005 god)
- 1.5 KOLIČINA UZORKA UPUĆENA NA ISPITIVANJE: Jedan litar termofluida FPE – E – koncentrat
- 1.6 DATUM POČETKA ISPITIVANJA: 14.12.2005 god.
- 1.7 ISPITIVANJE IZVRŠILI: Ruža Najdovska tehničar
- 1.8 DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA : 28.12.2005 god.