



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.  
ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162  
Fax.:+386 01 8962-140

## CERTIFIKAT O KAKOVOSTI

Naziv artikla: .....Krogelni ventil K 970

Namen uporabe: ..Zaporni element s termičnim varovalom za plinske instalacije po DIN DVGW

Oznaka artikla:... KV 302TAS , KV 303TAS , KV 304TAS ,  
KV 302TAS M, KV 303TAS M, KV 304TAS M

Velikost artikla: 1/2" , 3/4" , 1" ,

Ime naročnika:...

Številka odpremnega naloga:...

TEHNIČNI PODATKI			
Sestavni elementi	Material	Oznaka	Standard
ohišje krogla vreteno	Prešana medenina MS 58	CuZn40Pb2 CuZn39Pb3	EN 12420:1999 EN 12165:2011
tesnilo krogle tesnilo osovine	O-tesnilo O-tesnilo	Guma NBR 80 ShA Guma NBR 70 ShA	DIN 3771
ročka	pločevina	R St44 -2	DIN 17100

Vsi navojni priključki "Rp" so izdelani za cevne spoje po EN 10226-1.

Vgradne mere: .....po katalogu

Nazivni tlak: .....od 0 do 5 bar

Delovna temperatura: ..... od -20°C do + 60°C

Temperatura aktiviranja term. varovala:.... od + 85°C do + 115°C

Preizkusni medij: .....zrak

Preizkusni tlak: .....7,5 bar (1,5 x PN)

OPOMBA: Certifikat velja izključno za krogelne ventile označene z zaščitnim znakom 

Mednarodni certifikat: **DVGW** številka: **NG-4312BN0382**

Veljavnost: 2 leti

Šmartno pri Litiji , 23.04.2014

Vodja odseka kontrole kakovosti:  
Valentin Kodrič

OB 1003-4