



## POTVRDA O SAGLASNOSTI

Broj: KV302\_\_K950 K960 K970

**1. Naziv i adresa proizvođača:**

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

**2. Oznaka tipa proizvoda i kataloški broj za identifikaciju proizvoda:**

Kuglastii ventili:  
KV300=KV307, KV300M=KV305M, KV300R=KV307R, KV300R M=KV305R M,  
KV302TAS=KV304TAS, KV302TAS M=KV304TAS M

**3. Namenjeno za:**

Gasni kuglasti ventil se koristi kao zaštitni element u gasnim instalacijama s funkcijom zatvaranja i otvaranja.

**4. Sertifikacijski organ:**

5. Sertifikacijski organ DVGW CERT GmbH, Germany je izvršio certificiranje proizvoda. Sertifikacija uključuje izdavanje sertifikata o nepromjenjivosti kvaliteta na temelju određivanja vrste proizvoda, početnog pregleda proizvodnog procesa i fabričke kontrole proizvodnje kao i stalnog nadzora. Sertifikat potvrđuje skladnost proizvoda sa standardom DIN EN 331:2016.

Broj izdanog certifikata: NG-4312BN0382 , valjanosti do 5/13/2023

**5. Definirana svojstva:**

Bitne karakteristike	Tehničke karakteristike	Tehnička specifikacija
Telo	CW617N	SIST EN 12420:2014
Kugla	CW617N	SIST EN 12165:2016
vreteno	CW 614N	EN 331:2015
Maksimalni pritisak	od 0 do 5 bar	
Maksimalna temperatura	od -20°C do +60°C	

**6. Karakteristike gore navedenih proizvoda, su u skladu s navedenim karakteristikama. Za izdavanje ove potvrde o saglasnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 isključivo je odgovoran gore navedeni proizvođač.**

Šmartno pri Litiji, 15.10.2020

Odeljenje razvoja

Valentin Kodrič

  
Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o.  
1275 ŠMARTNO PRI LITJI  
GRMAŠKA CESTA 3 15

